



Lắp đặt điện năng lượng mặt trời xong, ngôi nhà hoặc nhà xưởng bỗng có thêm một “trạm điện” nằm trên mái. Trạm này làm việc bằng ánh nắng, yên lặng và bền bỉ theo cách riêng của nó. Nhưng yên lặng không đồng nghĩa là bất biến. Mùa mưa tới thì hơi ẩm, bụi kéo theo tạp chất, nhiệt độ dao động, côn trùng tìm nơi trú, và đôi khi cả... thợ điện “đi qua” làm ảnh hưởng nhẹ đến đấu nối. Bảo trì điện năng lượng mặt trời định kỳ chính là cách giữ

hệ vận hành ổn định, kéo dài tuổi thọ, và quan trọng hơn là tránh những sự cố âm thầm mà người dùng không nhận ra ngay.

Điện năng lượng mặt trời thường được thiết kế để chạy nhiều năm. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế sẽ thay đổi theo thời tiết, thói quen vệ sinh, chất lượng lắp đặt ban đầu, và mức độ “khắc nghiệt” của môi trường xung quanh. Vì vậy, bảo trì không chỉ là lau tấm pin cho sạch. Nó là một chuỗi kiểm tra, đo đạc, vệ sinh và hiệu chỉnh, phối hợp giữa phần cơ khí, phần điện, và cả phần điều khiển.

Nhìn hệ thống từ trên mái xuống dưới tủ điện

Muốn biết bảo trì bao gồm những gì, nên hình dung hệ thống PV hoạt động như một “dây chuyền”. Tấm pin nhận ánh sáng và tạo điện DC. Dòng điện đi qua hộp nối, dây dẫn, cầu chì hoặc thiết bị bảo vệ DC. Rồi qua bộ biến tần để chuyển thành điện AC đồng bộ với lưới hoặc nguồn nội bộ. Cuối cùng là tủ điện, aptomat, chống sét, đồng hồ đo, hệ giám sát (nếu có).

Bảo trì vì thế cũng cần đi theo logic đó. Không nên chỉ nhìn số phần trăm hiệu suất trên ứng dụng, vì đôi khi ứng dụng báo ổn nhưng phần cách điện đã có dấu hiệu suy giảm, hoặc điện trở tiếp xúc tăng khiến hệ tỏa nhiệt. Ngược lại, có khi hệ vẫn phát điện ổn nhưng cơ khí lỏng khiến tấm pin rung, lâu dài làm nứt vi mô.

Tôi đã gặp trường hợp nhà xưởng dùng hệ quy mô vừa, vài tháng đầu chạy ổn. Đến mùa nóng, người vận hành thấy bộ biến tần tự ngắt vài lần, lỗi “over temperature” thoáng qua. Trên màn hình vẫn không thấy giảm phát quá mạnh, nên chủ chỉ nghĩ là do thời tiết. Nhưng khi bảo trì theo đúng quy trình, kỹ thuật đo kiểm và phát hiện một đầu cos ở phía AC bị oxy hóa nhẹ, điện trở tiếp xúc tăng. Kết quả là khi siết lại đúng lực và thay phần tiếp xúc, hiện tượng tự ngắt giảm hẳn, công suất bám sát thiết kế.

Những hạng mục bảo trì thường gặp

Nếu phải gom lại thành các nhóm việc “chạm vào phần nào thì phải kiểm tra đúng phần đó”, thì nội dung bảo trì định kỳ thường xoay quanh pin, dây dẫn - đầu nối, biến tần, tủ điện và hệ thống bảo vệ. Đây là danh sách gọn, tập trung vào những thứ thực sự quyết định hiệu quả và độ an toàn:

- **Vệ sinh bề mặt tấm pin và kiểm tra tình trạng lắp đặt cơ khí** (giá đỡ, vít, khe thoát nước, không gian thông gió quanh tấm).
- **Kiểm tra hộp nối, dây DC, đầu nối MC4 hoặc đầu nối tương đương** để phát hiện lỏng, nứt, ố cháy, dấu hiệu nước xâm nhập.
- **Vệ sinh và kiểm tra quạt, tản nhiệt, khe gió và cáp đi kèm của bộ biến tần**, kết hợp quan sát vết nóng bất thường.
- **Đo kiểm điện và bảo vệ**: cách điện, điện trở tiếp địa, thông số bảo vệ DC/AC, tình trạng chống sét và aptomat.
- **Rà soát hệ giám sát, thống kê sản lượng và cảnh báo** để phát hiện sớm hiện tượng suy giảm, mất chuỗi hoặc chênh lệch bất thường giữa các chuỗi.

Tùy cấu hình hệ, kiểu lắp đặt và điều kiện môi trường, mức độ sâu của mỗi hạng mục sẽ khác nhau. Nhưng điểm chung là: bảo trì định kỳ phải có “đo” chứ không chỉ “nhìn”.

Vệ sinh tấm pin: sạch thật sự hay chỉ sạch nhìn bằng mắt?

Vệ sinh là phần dễ được chú ý nhất, vì sau khi lau, bề mặt trong sáng lên thấy rõ. Tuy nhiên, vệ sinh đúng cách mới đáng giá.

Bụi đường, phấn cây, phấn chim và muối biển tạo lớp bám khó chịu. Lớp bám này làm giảm ánh sáng tới cell pin, kéo theo giảm công suất. Trong thực tế, mức giảm có thể không lớn nếu chỉ bám bụi mịn, nhưng nếu lớp bám có tính bám dính hoặc có màng muối, hiệu suất có thể tụt nhanh hơn, nhất là khu vực ven biển hoặc nơi gần công trường.

Khi vệ sinh, tôi thường nhắc kỹ thuật viên hai điểm. Thứ nhất là cách làm không được gây xước bề mặt kính hoặc làm hỏng lớp chống phản xạ (nếu hệ có). Thứ hai là nước vệ sinh cần được quản lý, hạn chế chảy tràn làm bẩn các đầu nối và rãnh thoát.

Có nơi dùng vòi áp lực mạnh và chà bằng dụng cụ cứng. Ban đầu nhìn vẫn ổn, nhưng vài tháng sau xuất hiện vết xước mảnh, tăng tán xạ ánh sáng, kéo hiệu suất xuống theo thời gian. Vệ sinh nên đi kèm kiểm tra tổng thể vì đôi khi “lau xong” mới phát hiện cạnh tấm có vết lỏng hoặc gioăng/hộp nối có dấu nước.

Trong điều kiện nhiệt cao, vệ sinh vào giữa trưa cũng không phải ý hay. Nước gặp bề mặt nóng dễ tạo sốc nhiệt, đặc biệt với kính và khung nhôm. Lý tưởng là làm khi tấm nguội, thường là sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu có điều kiện lịch, cứ ưu tiên thời điểm giảm rủi ro nhiệt và giảm nguy cơ nguy hiểm khi làm việc trên mái.

Cơ khí trên mái: chỗ lỏng thường không kêu, nhưng lại mỏi

Điện năng lượng mặt trời nhìn như một “khối cố định”, nhưng thực tế là nó chịu lực gió, lực rung, giãn nở vì nhiệt. Vít, khung, đường ray và các điểm bắt vào kết cấu mái là nơi tích lũy mệt mỏi.

Bảo trì cơ khí định kỳ thường bao gồm kiểm tra độ siết của bulông, quan sát gỉ sét hoặc rỉ điểm ở khớp nối, và kiểm tra sự thẳng hàng của các dãy tấm. Khi lắp đặt ban đầu chất lượng, hệ sẽ ít phát sinh. Nhưng với mái tôn, mái ngói hoặc kết cấu bị biến dạng theo mùa, việc kiểm tra lại sau một giai đoạn chạy thử là rất đáng tiền.

Một dấu hiệu thực tế là tiếng “lạo xạo” khi có gió mạnh. Nghe nhỏ thôi, nhưng tôi đã thấy trường hợp kỹ thuật viên bỏ qua vì nghĩ do mái. Đến khi kiểm tra, một thanh rail bị lỏng nhẹ, tấm pin rung vi mô. Về sau, ngay cả khi không gãy, hiệu suất có thể giảm do vi nứt vi mô và các điểm tiếp xúc bị oxy hóa nhanh hơn.

Kiểm tra đầu nối và hộp nối: nơi dễ “ấm” mà ít ai để ý

Về mặt an toàn và độ bền, hộp nối, đầu nối và đường đi của dây DC là vùng cần quan sát kỹ. Thời gian làm việc ngoài trời khiến gioăng, seal và lớp bảo vệ chịu tác động của tia UV, độ ẩm và nhiệt.

Các dấu hiệu nên tìm gồm: vết ố đen hoặc cháy sém ở đầu nối, hiện tượng phồng rộp do nhiệt bất thường, dấu vết nước rò vào hộp nối, dây bị cọ xát làm trầy lớp cách điện, và tình trạng bó dây quá chặt khiến không có chỗ co giãn.

Nhiều hệ dùng đầu nối MC4 hoặc tương đương. Việc tháo lắp sai, bấm không đủ chuẩn hoặc trộn lẫn đầu nối khác loại cũng có thể tạo điểm nóng. Điểm nóng đôi khi không cháy ngay, nhưng làm giảm chất lượng liên kết theo thời gian.

Khi bảo trì, kỹ thuật thường không chỉ nhìn mà còn kiểm tra chắc chắn, vệ sinh khu vực, và nếu có thiết bị phù hợp thì đo điện trở tiếp xúc ở các điểm quan trọng. Có thể nghe hơi “hình thức”, nhưng trên thực tế, đo đúng chỗ sẽ giúp phát hiện vấn đề trước khi nó biểu hiện thành lỗi trên biến tần.

Bộ biến tần: không chỉ là “đổi điện”, mà còn là “trái tim quản trị”

Biến tần làm việc liên tục, chịu dòng, chịu nhiệt, chịu bụi. Nhiều người chỉ để ý công suất phát, ít để ý đến điều kiện làm mát.

Bảo trì cho biến tần thường gồm vệ sinh khe gió, kiểm tra tản nhiệt, quan sát trạng thái quạt (nếu model có), và xem có dấu hiệu ăn mòn, mối nối lỏng ở phía AC hoặc trong tủ chứa. Với hệ đặt trong môi trường nhiều bụi công nghiệp, việc không vệ sinh định kỳ khiến bộ lọc hoặc bề mặt tản nhiệt bám bẩn. Khi đó, biến tần vẫn chạy nhưng nhiệt độ bên trong tăng, hiệu suất giảm nhẹ và tuổi thọ linh kiện bị rút ngắn.

Cũng cần để ý tiếng quạt, độ rung và các dấu vết bất thường quanh vỏ biến tần. Có lần tôi thấy lớp bụi bám dày, và khi tháo vệ sinh, mới lộ ra một vết đổi màu ở khu vực chân cắm hoặc thanh bus bên trong tủ. Vết đổi màu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa hỏng ngay, nhưng nó là tín hiệu để kiểm tra sâu hơn.

Ngoài phần cơ khí, bảo trì cũng nên rà lại cài đặt thông số. Một số cấu hình có thể bị thay đổi do nâng cấp phần mềm, thay đổi mạng giám sát hoặc thiết lập bảo vệ. Nếu hệ lắp đặt ban đầu chạy theo cấu hình lưới cụ thể, việc chỉnh sai có thể làm giảm phát trong những thời điểm nhất định.

Tủ điện và thiết bị bảo vệ: phần ít hấp dẫn, nhưng là “bảo hiểm”

Nếu hệ thống vận hành như cơ thể, tủ điện là phần “xương sườn và hệ miễn dịch”. Trong bảo trì định kỳ, phần này thường bao gồm kiểm tra aptomat, cầu chì, chống sét, thiết bị đóng cắt, thanh cái, đầu cos và tình trạng siết.

Điều đáng quan tâm là điện trở tiếp xúc ở các điểm đấu nối. Khi tiếp xúc không tốt, nhiệt sẽ tăng lên. Nhiệt không chỉ làm giảm hiệu suất tại điểm đó mà còn có thể ảnh hưởng tới nhựa vỏ cáp, bọc cách điện và gây lão hóa sớm.

Khi kiểm tra, kỹ thuật thường nhìn dấu hiệu nóng, đo kiểm nếu có điều kiện, và vệ sinh các bề mặt liên quan. Ở môi trường ẩm hoặc nhiều muối, muối bám có thể dẫn điện bề mặt và làm rò, tăng dòng rò nhỏ nhưng kéo dài, khiến hệ cảnh báo hoặc giảm cách điện theo thời gian.

Một điểm nữa là chống sét. Nhiều khách hàng chỉ nghĩ chống sét “là một thiết bị”, thay xong là xong. Thực tế, chống sét chịu xung và có chỉ báo trạng thái (tùy loại). Bảo trì định kỳ nên kiểm tra tình trạng hoạt động, quan sát chỉ báo và kiểm tra tiếp địa theo tiêu chuẩn phù hợp. Tiếp địa không tốt khiến chống sét giảm hiệu quả, hoặc làm tăng rủi ro cho hệ khi có xung.

Đo kiểm điện và cách điện: nơi sự cố bắt đầu âm thầm

Phần đo đặc quyết định chất lượng bảo trì. Dù vệ sinh tốt và siết lại chuẩn, nhưng nếu cách điện đã giảm, bạn vẫn đang “chạy trong vùng rủi ro”.

Các phép đo thường gặp trong bảo trì điện năng lượng mặt trời có thể bao gồm kiểm tra cách điện giữa mạch DC với đất hoặc giữa các cực tùy cấu hình, đo điện trở tiếp địa, kiểm tra thông số bảo vệ và đôi khi kiểm tra suy giảm cách ly của hệ thống dây.

Tôi thường khuyên khách hàng hỏi rõ trong báo cáo bảo trì có những kết quả đo nào, khoảng bao nhiêu, và so với giá trị trước đó hay tiêu chuẩn nội bộ của đơn vị thi công. Nếu chỉ có mô tả “đo cách điện đạt” mà không có số đo, rất khó để đánh giá xu hướng. Xu hướng mới là thứ giúp dự đoán. Một giá trị có thể vẫn nằm trong ngưỡng, nhưng nếu giảm theo thời gian thì bạn nên tìm nguyên nhân, ví dụ độ ẩm tăng, nước xâm nhập vào hộp nối, hoặc cáp bị trầy xước.

Và đo phải đi kèm trình tự an toàn, vì hệ PV có điện áp DC, dù trời râm hoặc hệ đã giảm phát. Thao tác sai quy trình có thể tạo rủi ro. Đó là lý do bảo trì nên làm bởi đơn vị có quy trình, dụng <https://solarbrano.vn/dien-mat-troi-hoa-luoi-cau-tao-nguyen-ly/> cụ đo phù hợp và hiểu rõ cấu hình từng hệ.

Giám sát sản lượng: dữ liệu giúp bạn “bắt bệnh” sớm

Nếu hệ có phần mềm giám sát, biểu đồ sản lượng theo ngày và theo chuỗi là “tấm bản đồ”. Một hệ khỏe mạnh thường có đồ thị giống nhau giữa các chuỗi trong cùng một điều kiện bức xạ tương đương. Khi có vấn đề, đồ thị có thể lệch nhau.

Dấu hiệu thường gặp là công suất tụt theo một chuỗi cụ thể, hoặc biến tần ghi cảnh báo theo nhóm. Một số lỗi phổ biến không phải lúc nào cũng làm hệ ngừng hoàn toàn, nhưng làm phát giảm, ví dụ do mất nối, suy giảm một phần module, hoặc lỗi bảo vệ.

Tôi từng xử lý một trường hợp khách thấy tổng sản lượng giảm, nhưng chỉ vào những ngày nắng gắt. Khi xem dữ liệu theo từng chuỗi, có một chuỗi tụt mạnh hơn. Bên ngoài tấm vẫn sạch, không thấy nứt. Đến khi kiểm tra, một đầu nối bị lỏng nhẹ trong hộp nối, khi nhiệt cao làm tiếp xúc chập chờn. Siết lại và thay gioăng đúng loại, hiệu suất trở lại ổn định trong các đợt sau.

Vì vậy, phần giám sát không phải “ngồi nhìn số”. Nó là công cụ khoanh vùng để khi lên mái, kỹ thuật biết đi vào đâu.

Lịch bảo trì định kỳ nên xoay theo điều kiện, không chỉ theo tháng

Bảo trì điện năng lượng mặt trời định kỳ thường có khung thời gian tham khảo. Tuy nhiên, lịch thực tế nên phụ thuộc môi trường, độ bụi, mưa nhiều hay ít, khu vực có muối biển hay công trường gần đó, và mức độ quan trọng của hệ thống với hoạt động kinh doanh.

Nếu hệ dùng trong môi trường nặng bụi hoặc gần nguồn ô nhiễm, công việc vệ sinh và kiểm tra nên dày hơn. Ngược lại, nếu hệ ở khu vực ít bụi, ít chim và mưa rửa tương đối tự nhiên, tần suất có thể giảm.

Dưới đây là gợi ý lịch phổ biến theo hướng an toàn, để bạn thảo luận với đơn vị bảo trì (tùy công suất và cấu hình, lịch có thể điều chỉnh):

- **Hàng quý:** kiểm tra tổng quan từ phía thiết bị (tủ, biến tần, cảnh báo), vệ sinh nhẹ nếu cần, xem dữ liệu giám sát.
- **Mỗi 6 tháng:** vệ sinh tấm pin theo tình trạng bẩn, kiểm tra siết và tình trạng đầu nối.
- **Mỗi năm:** đo kiểm cách điện, điện trở tiếp địa, kiểm tra chống sét và các thiết bị bảo vệ.
- **Trước mùa mưa hoặc sau mùa mưa:** rà riêng các điểm có nguy cơ nước xâm nhập vào hộp nối và đường đi cáp.
- **Khi có thay đổi vận hành:** có cảnh báo bất thường, giảm phát đột ngột, hoặc sau sự kiện thời tiết cực đoan.

Chìa khóa là “bảo trì dựa trên dấu hiệu”. Lịch định kỳ giúp không bỏ sót. Nhưng dữ liệu, quan sát và trải nghiệm tại công trường mới là thứ giúp bạn làm đúng thời điểm.

Những tình huống cần bảo trì sớm hơn lịch bình thường

Có những lần bạn không chờ đến mốc 3 tháng hay 6 tháng, vì hệ đã “gọi cứu” bằng dấu hiệu cụ thể.

Nếu biến tần liên tục báo cảnh báo về nhiệt, lỗi cách ly, lỗi DC hoặc lỗi giao tiếp giám sát kéo dài, đó là lý do để kiểm tra ngay. Nếu thấy sản lượng giảm rõ rệt trong vài ngày liên tiếp so với cùng kỳ thời tiết, bạn cũng nên kiểm tra. Đặc biệt khi có mưa to kèm gió mạnh, việc kiểm tra đầu nối và khe thoát nước sau đó là hợp lý.

Một tình huống khác là sau khi có công trình quanh khu vực mái. Ví dụ thay mái, sửa đường ống, hàn xì, hoặc kéo cáp mới sát khu vực module. Vào lúc thi công, rung, va chạm hoặc xê dịch cấu trúc có thể làm lỏng hoặc trầy xước mà người vận hành không để ý.

Tôi từng chứng kiến một hệ bị giảm phát sau khi đơn vị lắp camera an ninh gắn giá lên mái. Họ không động tới module, nhưng họ kéo dây đi ngang qua đường ray, làm cáp DC bị cọ trong thời gian ngắn. Bề ngoài không rách to, nhưng lớp cách điện đã bị mòn dần. Đến khi trời mưa, rò nhẹ xuất hiện và biến tần báo lỗi. Khi bảo trì theo đúng quy trình và thay đoạn cáp bị ảnh hưởng, hệ mới chạy lại ổn định.

Báo cáo bảo trì: thứ bạn cần nhận, không chỉ lời giải thích

Một bảo trì tốt nên để lại dấu vết rõ ràng. Bạn cần một báo cáo có hạng mục đã làm, tình trạng quan sát, các số đo điện (nếu đo), và khuyến nghị sau bảo trì.

Bạn không cần hiểu hết thuật ngữ kỹ thuật, nhưng nên kiểm tra xem báo cáo có các phần sau hay không: thời gian thực hiện, ảnh hiện trạng trước và sau (ít nhất ở các điểm nhạy như hộp nối, tủ điện, đầu nối), kết quả đo quan trọng, và các hạng mục khuyến nghị sửa chữa. Nếu không có số liệu đo, ít nhất phải có mô tả cụ thể những gì phát hiện và xử lý.

Khi làm hợp đồng bảo trì điện năng lượng mặt trời, bạn có thể yêu cầu rõ “phạm vi” và “mức độ đo”. Một số gói chỉ vệ sinh, một số gói có đo kiểm. Hai gói này cùng được gọi là bảo trì, nhưng giá trị khác nhau đáng kể. Thực tế vận hành cho thấy: vệ sinh giúp phục hồi phần hiệu suất do bẩn, còn đo kiểm giúp ngăn suy giảm do tiếp xúc kém hoặc cách điện giảm.

Những rủi ro thường gặp khi bảo trì không đúng cách

Bảo trì sai không chỉ làm tốn tiền mà còn tạo rủi ro. Một số lỗi phổ biến tôi hay gặp khi khảo sát lại sau mùa:

- Vệ sinh bằng dụng cụ cứng gây xước kính, làm giảm hiệu suất lâu dài.
- Thao tác mở hộp nối hoặc xử lý đầu nối không đúng loại vật tư chống nước.
- Siết lại không đúng lực, làm biến dạng đầu cos hoặc làm hỏng bề mặt tiếp xúc.
- Bỏ qua kiểm tra cách điện và tiếp địa, chỉ tập trung vào “có phát lại” ngay sau khi xử lý.
- Không đối chiếu dữ liệu giám sát, dẫn đến sửa phần nhìn thấy nhưng bỏ nguyên nhân gốc.

Hệ PV có thể vẫn phát trong thời gian ngắn sau thao tác sai, nhưng “khoảng thời gian êm” đó đôi khi chỉ là đủ để lỗi tích lũy thêm, rồi đến lúc mưa nhiều hoặc nhiệt tăng thì mọi thứ mới bộc lộ.

Vì vậy, bảo trì định kỳ cần đi kèm quy trình an toàn và kỹ năng chẩn đoán, nhất là phần đo kiểm điện và xử lý đầu nối.

Lời nhắc thực tế cho người vận hành

Nếu bạn đang quản lý một hệ thống điện năng lượng mặt trời, đừng chỉ chờ đến khi gọi thợ. Bạn có thể tạo một “thói quen giám sát nhẹ” để phát hiện sớm.

Ví dụ, mỗi tuần nhìn tổng sản lượng và xem có ngày nào tụt bất thường không. Nếu có biểu đồ theo chuỗi, hãy để ý xem chuỗi nào lệch. Đồng thời quan sát khu vực mái sau những đợt mưa gió mạnh, nhìn các hộp nối, đường đi cáp, và tủ biến tần có dấu ẩm hoặc bám bẩn bất thường không. Những thay đổi nhỏ, phát hiện sớm, thường giúp bạn xử lý rẻ hơn rất nhiều.

Mình từng thấy một khách hàng ghi lại từng đợt vệ sinh và chụp ảnh tủ điện, đầu nối. Khi có sự cố, họ không phải “đoán mò”. Họ đối chiếu ảnh và thời điểm, từ đó xác định khu vực nghi ngờ. Thời gian xử lý được rút ngắn, và bảo trì trở nên chủ động hơn.

Liên hệ cách chọn gói bảo trì phù hợp

Không phải ai cũng cần gói “đo nhiều lần”, cũng không phải hệ nào cũng cần lịch dày. Khi chọn đơn vị, bạn nên hỏi thẳng phạm vi: vệ sinh mức nào, có đo cách điện và tiếp địa không, quy trình xử lý dầu nổi ra sao, và báo cáo có số liệu gì.

Nếu hệ đặt ở khu vực ven biển hoặc gần nguồn muối và bụi, ưu tiên các hạng mục chống ẩm và kiểm tra đầu nổi. Nếu hệ đặt trong nhà xưởng bụi nhiều, ưu tiên vệ sinh tản nhiệt biến tần và kiểm tra nhiệt. Nếu là mái có nhiều bóng râm theo mùa, bạn cần phối hợp giữa bảo trì và đánh giá suy giảm do che bóng, vì lúc đó vấn đề không chỉ nằm ở vệ sinh.

Trong hành trình vận hành điện năng lượng mặt trời, bảo trì giống như chuyến kiểm tra bản đồ đường đi trước khi chạy tour xa. Bạn vẫn đi được nếu không chuẩn bị, nhưng chuẩn bị tốt sẽ khiến hành trình ít “phải cứu hộ” giữa đường.

Nếu bạn muốn, bạn có thể chia sẻ giúp tôi: hệ của bạn khoảng bao nhiêu kWp, lắp trên mái tôn hay mái bê tông, có giám sát sản lượng không, khu vực gần biển hay gần công trường. Mình sẽ gợi ý một kế hoạch bảo trì sát điều kiện hơn, để cân bằng giữa chi phí và rủi ro.